



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w MOGILNIE**

88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl
www.psemogilno.com

N.HK-5201-2-11-2/18

URZĄD MIEJSKI w MOGILNIE

7645/18
03.07.2018

Mogilno, dnia 29.06.2018r.

ORZECZENIE

**w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Procyńniu**

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1261 ze zm.) oraz art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328) i § 21 ust. 1 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 18.06.2018r. z wodociągu w Procyńniu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Procyńniu, zaopatrujące mieszkańców miejscowości: Procyń, Kamionek, Dzierżążno, Zbytowo, Siedluchna

ZESTAWIENIE BADAŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ORZECZENIA

Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badającego	Punkt poboru próbki wody/ zakres badania	Wynik
Nr 640 z dnia 22.06.2018r.	PWiK Sp. z o. o. w Inowrocławiu	instalacja wodociągowa w Zbytowie – budynek mieszkalny nr36a; Dobrzeńcecki /zakres parametrów MK/	wszystkie parametry zgodne z normą
Nr 641 z dnia 22.06.2018r.		Instalacja wodociągowa w Procyńniu – budynek mieszkalny; p. Śmigieński / zakres parametrów MK/	
Nr 642 z dnia 22.06.2018r.		Instalacja wodociągowa w Kamionku – budynek mieszkalny; p. Ziomkiewicz / zakres parametrów MK/	

MK (monitoring kontrolny) obejmuje:
parametry mikrobiologiczne - Escherichia coli (E. coli), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C
parametry fizykochemiczne - barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2018r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów monitoringowych urządzenia wodociągowego w Procyńniu. Badania próbek wody zostały wykonane w akredytowanym Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Inowrocławiu. Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne monitoringu kontrolnego (3 punkty) Woda w punktach na sieci w miejscowościach Zbytowo, Procyń, Kamionek spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Otrzymuje:

1. MPGK Sp. z o. o. w Mogilnie
ul. W. Witosa 6; 88-300 Mogilno
2. Burmistrz Mogilna; Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1; 88-300 Mogilno
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Urszula Piwek-Brejecka