



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

GMINA MOGILNO
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Mogilno, dnia 31.05.2022 r.

WFE.271.12.1.1.2022.WFE

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania pn. „**Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbytowie**”

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz art. 15zzz z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021 poz. 2095 z późn zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno>

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie źródła ogrzewania. W opisie widnieje kocioł na ekogroszek, natomiast w przedmiarze pompa ciepła powietrze-woda.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że źródłem ogrzewania jest pompa ciepła powietrze-woda. Kocioł na ekogroszek był rozwiązaniem pierwotnym (przez zmianą). W projekcie zamiennym widnieje zapis o pompie ciepła powietrze-woda.

Zastępca Burmistrza
/Jarosław Ciesielski/

Kierownik Zamawiającego