



07.07.2020

DECYZJA 421/20

Za:

Mogilno, dnia 06.07.2020r.  
(za potwierdzeniem odbioru)

N.HK-5201-1-1-6/20

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2019, poz. 59 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1437), § 3 i § 6 pkt.1 oraz § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7 i ust.8 i § 26 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 10 § 1 i § 2, art. 101 § 1 i art.108 § 1 oraz art.130 § 3 pkt.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z wodociągu w Mogilnie w dniu 03.07.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej, w której stwierdzono ponadnormatywne ilości bakterii grypy coli.

### Państwowy Powiatowy Inspektor w Mogilnie

#### 1. stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg w Mogilnie i dostarczanej odbiorcom na odcinku sieci ul. Cegielskiego posesja od Nr 1 do Nr 17 (9 posesji) - strona lewa oraz posesji od Nr 10 do Nr 18 (5 posesji) - strona prawa, z powodu stwierdzenia przekroczenia norm parametru wskaźnikowego bakterii grupy coli powyżej 10 jtk/100ml.

#### 2. nakazuje

Mogileńskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Mogilnie;  
88-300 Mogilno

1. podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody produkowanej przez wodociąg w Mogilnie, na odcinku sieci ul. Cegielskiego posesja od Nr 1 do Nr 17 (9 posesji) - strona lewa oraz posesji od Nr 10 do Nr 18 (5 posesji) - strona prawa, do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie parametrów mikrobiologicznych - bakterii grupy coli,
2. przekazać odbiorcom wody określonym w punkcie 1 informacje zawarte w załączonym do decyzji komunikacie Nr 2 z dnia 06.07.2020r.,
3. zapewnić odbiorcom wody określonym w pkt.1, zastępcze źródło wody przeznaczonej do bezpośredniego spożycia o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom,
4. zgłosić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mogilnie zakończenie działań naprawczych.

Obowiązkom określonym w punktach 2.1 i do 2.3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art.108 Kpa (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.),

Obowiązek określony w punkcie 2.4 należy wykonać do dnia 31.07.2020r.

#### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2019, poz.59 ze zm.) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w województwie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska za zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia.

Według art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz.1437) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a według art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim, ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W dniu 03.07.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Mogilnie pobrano dwie próbki wody ze stałych punktów monitoringowych tj.: sieć: ul. Cegielskiego 14 – ciastkarnia p. Jamrych oraz studnia Nr 1B, woda surowa, nie uzdatniona i przekazano je do akredytowanego laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, Oddział w Poznaniu. W dniu 06.07.2020r. administrator wodociągu w Mogilnie tj.: Mogilńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Mogilnie poinformował telefonicznie, iż w jednej z badanych próbek wody podawanej przez ten wodociąg tj.: punkt na sieci w Mogilnie, przy ul. Cegielskiego 14, ciastkarnia p. Jamrych, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 17 jtk/100ml. Druga próbka wody – woda nie uzdatniona - studnia nr 1B, parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne nie zostały jeszcze określone - badanie w toku. Zatem jakość wody pobranej w punkcie w Mogilnie, ul. Cegielskiego 14, ciastkarnia Jamrych, nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywne ilości parametru bakterii grupy coli tj.: 17 jtk/100ml. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie uzdatnionej. Z w/w przepisu rozporządzenia wynika dopuszczalność występowania we wodzie tych stwierdzonych drobnoustrojów poniżej 10jtk/100ml przy wykluczeniu obecności bakterii chorobotwórczych (E.coli i enterokoków), jednak przedmiotowa analiza wody wykazuje wysoki wskaźnik zanieczyszczenia tymi bakteriami, co może stanowić ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wobec czego stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg w Mogilnie na odcinku przy ul. Cegielskiego. Korzystanie z zanieczyszczonej wody stwarza zagrożenia wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia jej użytkowników. Woda jako produkt do spożycia nie powinna zawierać mikroorganizmów chorobotwórczych, ponieważ może wywoływać poważne konsekwencje zdrowotne. Zakłócenie bezpieczeństwa jakości wody na każdym etapie jej produkcji (ujmowanie, uzdatnianie, dystrybucja) może prowadzić do skażenia na dużą skalę i potencjalnie do wystąpienia zachorowań epidemicznych.

Wobec powyższego został sporządzony przez administratora plan działań naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji zaakceptowanych przez Burmistrza Mogilna i przesyłany do PPIS w Mogilnie w celu zaopiniowania terminu jego realizacji. PPIS w Mogilnie na podstawie posiadanej dokumentacji oraz po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów zaopiniował pozytywnie przedmiotowy plan działań naprawczych i przychylił się do zaproponowanego terminu usunięcia nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019, poz. 59 ze zm.) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje ich usunięcie; jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi nakazuje zamknięcie obiektu użyteczności publicznej. Niezależnie od wymienionej kompetencji ustawowej, przepis § 21 ust.1 pkt 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294) określa tryb postępowania powiatowego inspektora sanitarnego z powodu przekroczenia normy w zakresie parametru mikrobiologicznego, tj. nakłada na niego obowiązek wydania decyzji o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi. Powyższy wymóg prawny został zrealizowany postanowieniami niniejszej decyzji.

W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców w/w odcinka sieci zaopatrywanego w wodę przez ten wodociąg, PPIS w Mogilnie na podstawie posiadanej dokumentacji oraz po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów opracował komunikat umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru skażonej mikrobiologicznie wody, celem rozpowszechnienia go mieszkańcom w/w odcinka sieci przez Burmistrza Mogilna, a także postanowił jak w sentencji tj.: nakładając na producenta wody obowiązek zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do bezpośredniego spożycia, a także do przedstawienia do zaopiniowania organowi terminu realizacji działań naprawczych, zgłoszenia ich zakończenia.

Ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 o zapewnieniu stronie czynnego udziału w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgromadzonych dowodów i żądań, o obowiązkach określonych w punktach 2.1 – 2.3 nadano na mocy art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt1 Kodeksu postępowania administracyjnego rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na potrzebny, w ocenie organu, czas na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z prawem i ze względu na konieczność sprawdzenia skuteczności działań naprawczych podjętych przez producenta wody, dla realizacji obowiązku określonego w punkcie 2.4 powyższej decyzji, wyznaczono termin do dnia 31.07.2020r.

Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

*W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi*

Sprawca: Stabiewska Iwona  
Data sporządzenia: 06.07.2020r.



Państwowy powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Mogilnie  
*Urszula Piasek-Brejcecka*  
Urszula Piasek-Brejcecka

Załącznik: Komunikat PPIS w Mogilnie  
Nr 2/2020 z dnia 06.07.2020r. o braku przydatności wody do spożycia

Otrzymują:

1. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie  
ul. W. Witosa 6 88-300 Mogilno – przekazano elektronicznie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Mogilna / Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy UM w Mogilnie – przekazano e-PUAP
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy – przekazano elektronicznie
3. Sekcja HZZ i PU – w miejscu